

材料承認願い、

令和 年 月 日



キョーワ株式会社

本 社 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号
大阪センタービル 2階

TEL.06-6244-7260 FAX.06-6244-7261

令和 年 月 日

御 承 認 願 書

殿

謹啓 今般、下記工事に使用いたします材料につきまして、下記弊社製品を納品致したく、書類を添付申請致します。
御承認下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 工 事 名 :

2. 請負者名 :

3. 製品名称 : V-メッシュ (PF3750)
アンカー (座金一体式・緩み止めナット付き)
樹脂 (エポキシ系・E-230)

4. 販売業者 : キョーワ株式会社
大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号
大阪センタービル 2階
電話 06 (6244) 7260 FAX 06 (6244) 7261



仕 様 書

製 品 名 : V-メッシュ (PF3750)

品 質 規 格	基布素材	高強度ポリエステル	
	表面被覆	PVC被膜 (塩ビ系合成樹脂)	
	編み方	からみ織り	
	項目	仕様基準	試験結果・実測値
	目合い	10mm以下	合格
	目付重量	280g/m ² 以上	348.7g/m ²
	載荷試験	1.2KN以上 (アンカーピッチ 1,000mm)	タテ 1.89KN ヨコ 1.89KN ※(一社)仮設工業会にて 試験結果証明書発行
	外観機能	目視点検	異常なし
	防炎性	JIS L1091 8.1.1 A-1法	適合
	耐アルカリ性	水酸化ナトリウム水溶液に 48h浸水後残存引張強さを測定 保持率80%以上	86.10% 処理前 588N 処理後 506N
	耐候性	サンシャインウェザーメーターで 紫外線を7500h照射し、1本法 にて残存引張強さを測定 引張強さ 143N/本以上	タテ 348N/本 ヨコ 418N/本



キョーワ株式会社

